РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ67.В.01540 (номер сертификата соответствия) ТР 1382470 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью " КТП",
Адрес: 117218, Российская Федерация, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 31,
ОГРН: 1147746119872,
Телефон: 4953746399, Факс: 4953746388, Адрес электронной почты: qtp@qtp.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью " КТП",
Адрес: 117218, Российская Федерация, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 31,
ОГРН: 1147746119872,
Телефон: 4953746399, Факс: 4953746388, Адрес электронной почты: qtp@qtp.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 89686286586, ОГРН 1115027005950, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Эмали эпоксидные, марки: QTP® 1050, QTP® 1051, QTP® 1350, QTP® 1360,QTP® 1361, QTP® 3050, QTP® 3051,
QTP® 3160, QTP® 3161, выпускаемые по ТУ 2312 – 003 – 28912903 – 2014,
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) 231200
код ЕКПС
код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 8, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20), группа распространения пламени по поверхности - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
протокол № 74-09 от 30.09.2015 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016 года,
адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16; схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))
сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер СДС.HPC.RU.001.ОС.04.00255 от 26.02.2014 года по 25.02.2017 год, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоМет" (аттестат аккредитации СДС.HPC.RU.001.ОС.04 от от 14.03.2013 года)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.10.2015 по 30.09.2018

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Н. Г. Ногина

М.П. Орган по сертификации «НТЦ «Прометей» ТРПБ.RU.ПБ67 для сертификатов Московская область г. Люберцы

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) С. М. Пронин