

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ68.В.00347/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0011046

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТП".
Место нахождения: 115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 44, ПОМЕЩЕНИЕ 1
КОМН 15,17,18,18А,18Б,26.
ОГРН 1147746119872, телефон +74953746399, факс +74953746399, e-mail: qtr@qtr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТП".
Адрес производства продукции: 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НОГИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 41.
ОГРН 1147746119872, телефон +74953746399, факс +74953746399, e-mail: qtr@qtr.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес:
121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение 1, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ,
город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502, рег. № РОСС
RU.0001.11ПБ68 от 14.04.2015 г. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Наливные трёхкомпонентные напольные покрытия
на полиуретанцементной основе, марок: QTR® 2640,
QTR® 2641, толщиной нанесения от 1 до 10 мм, при
расходе от 1,5 до 23 кг/м², плотностью 1,39 г/см³, с
добавлением кварцевого наполнителя в один слой,
выпускаемые по ТУ 2257-005-28912903-2016.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 20.30.22.160

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3214

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)".
Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол ППБ-766/12-2019 выдан 23.12.2019 испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с
ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРИБ.RU.ИН90. Акт анализа состояния производства
№ 731-СС/11-2019 от 15.11.2019 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68
от 14.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2019 по 23.12.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Handwritten signature
подпись

Голубева Дарья Львовна

интеракт. фотоизг.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature
подпись

Харгагасва Татьяна Викторовна

интеракт. фотоизг.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ68.В.00347/19

(обязательная сертификация)

№ 0021636

Приложение №1

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение и наименование стандарта, нормативного документа	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе
Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени, ГОСТ Р 51032-97		Нераспространяющие (P11) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость, ГОСТ 30402-96		Трудновоспламеняемые (B1) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.18	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п.9 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ
Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения, ГОСТ 12.1.044-89	п. 4.20	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

Голубева Дарья Львовна
интерим, факсимиле

Харгатаева Татьяна Викторовна
интерим, факсимиле