

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.00701/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).

Место нахождения: 115419, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ОРДЖОНИКИДЗЕ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 44, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМН 15,17,18,18А,18Б,26.

ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtr@qtr.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КТП» (ООО «КТП»).

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142400, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОГИНСК, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, ДОМ 41.

ОГРН 1147746119872, ИНН 7727826770. Телефон: +74953746399, адрес электронной почты: qtr@qtr.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121351, РОССИЯ, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, пом. I, ком. № 1, № 1А, этаж 5, ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, Москва г, Дубининская ул, д. 33, корп. Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.1ПБ68 от 14.04.2015, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрyтия защитно-декоративные для пола из эмали эпоксидной двухкомпонентной, торговой марки QTP®, марок: QTP®1050, QTP®1051, QTP®1051AS, QTP®1052, QTP®1055, QTP®1055AS, QTP®1056, QTP®1057, QTP®1150, QTP®1151, QTP®1152, QTP®1153, QTP®1155, QTP®1160, QTP®1250, QTP®1251, QTP®1252, QTP®1252AS, QTP®1255, QTP®1256, QTP®1256AS, QTP®1257, QTP®1260, QTP®1261, QTP®1281, QTP®1350, QTP® 1350AS, QTP® 1352, QTP®1355, QTP®1355 AS, QTP®1360, QTP®1361, QTP®1363, QTP®1381, QTP®1750, QTP®1751, QTP®1752, QTP®1755, QTP® 1755AS, QTP®1760, QTP®3050, QTP®3051, QTP®3052, QTP®3160, QTP®3161», расходом на один слой от 0,1 до 0,4 кг/м², толщиной 'сухого слоя от 0,1 до 2 мм, выпускаемые по ТУ 20.30.22-012-28912903-2020. Серийный выпуск.

код ОКПД 2 20.30.22

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов сертификационных испытаний №№ ППБ-944/10-2021 от 25.10.2021 года, ППБ-945/10-2021 от 25.10.2021 года, ППБ-946/10-2021 от 25.10.2021 года, ППБ-947/10-2021 от 25.10.2021 года, выданных испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" ТРПБ.RU.ИН90.

Акта анализа состояния производства № 937-СС/09-2021 от 28.09.2021 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.1ПБ68).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Классы пожарной опасности строительных материалов определены, в соответствии с табл. 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ. Показатели пожарной опасности определены, в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению № 1 на 2 листах.

Хранить в закрытом, сухом, чистом, отопляемом помещении на поддонах, отстоящих от пола не менее, чем на 5 см и от отопительных приборов не менее, чем на 1 м. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.11.2021

по

10.11.2026



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2991015/bascInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00701/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

| Обозначение стандарта (стандартов) | Наименование стандарта (стандартов) | Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов) |
|---|---|--|
| Покрyтия защитно-декоративные для пола из эмали эпоксидной двухкомпонентной, торговой марки QTP®, марок: QTP®1050, QTP®1051, QTP®1051AS, QTP®1055, QTP®1055AS, QTP®1056, QTP®1057. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1 | | |
| ГОСТ Р 51032-97 | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени | п.5.1- Нераспространяющие (РП1) |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | п.5.1-Трудновоспламеняемые (В1) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) |
| Покрyтия защитно-декоративные для пола из эмали эпоксидной двухкомпонентной, торговой марки QTP®, марок: QTP®1052, QTP®1150, QTP®1151, QTP®1152, QTP®1153, QTP®1155, QTP®1160, QTP®1250, QTP®1251, QTP®1252, QTP®1252AS, QTP®1255, QTP®1256, QTP®1256AS, QTP®1257, QTP®1260, QTP®1261, QTP®1281, QTP®1350, QTP® 1350AS, QTP® 1352, QTP®1355, QTP®1355AS, QTP®1381, QTP®1750, QTP®1751, QTP®1752, QTP®1755, QTP® 1755AS, QTP®1760, QTP®3051, QTP®3160, QTP®3161. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1 | | |
| ГОСТ Р 51032-97 | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени | п.5.1- Нераспространяющие (РП1) |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | п.5.1-Трудновоспламеняемые (В1) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) |



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

М.П.

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Грешкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2991015/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.00701/21

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

| Обозначение стандарта (стандартов) | Наименование стандарта (стандартов) | Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов) |
|---|---|---|
| Покрyтия защитно-декоративные для пола из эмали эпоксидной двухкомпонентной, торговой марки QTP®, марок: QTP®1360, QTP®1361, QTP®1363, QTP®3050. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1 | | |
| ГОСТ Р 51032-97 | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени | п.5.1- Нераспространяющие (РП1) |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | п.5.1-Трудновоспламеняемые (В1) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.16.2- Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) |
| Покрyтие защитно-декоративное для пола из эмали эпоксидной двухкомпонентной, торговой марки QTP®, марки QTP®3052. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ1 | | |
| ГОСТ Р 51032-97 | Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени | п.5.1- Нераспространяющие (РП1) |
| ГОСТ 30402-96 | Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость | п.5.1-Трудновоспламеняемые (В1) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.14.2- С умеренной дымообразующей способностью (Д2) |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20 | Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения | п.2.16.2- Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1) |



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
М.П. ОС "ПСК"
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/2991015/baseInfo>